

您的办公室有火灾隐患吗？请对照自查

各位领导，老师们，您辛苦了，火灾隐患多，请您一定要学会识别办公室内的火灾安全隐患，请为安全加把“锁”。

01 电器设备集中

办公室里有大量电器，如空调、饮水机、电脑、打印机等，容易出现私拉乱接电线和将多个大功率电器插在一个插线板上的现象，都极易引起线路发热，继而导致起火。



02 插排超负荷使用

因为办公室电器多为插排供电，若一个插排带太多电器，会引起发热、接触不良，如果温度过高，很容易引起火灾。



03 易燃可燃物多

办公用纸、文件资料、图书、纸箱等大量堆积存放，可燃物荷载大并与电器混置。



04 电器繁杂

烧水壶、风扇、微波炉、烤火炉等电器的使用，会增加办公场所的用电负荷，稍有不慎就可能引发火灾。



05 烟头未熄灭

尽管学校提出无烟校园建设，仍发现有许多办公场所吸烟，疏忽的吸烟行为会带来严重的火灾隐患，特别是在吸烟区没有设置适当的灭火设备时。



办公场所防火攻略



办公室 防火

消防安全

防患于未“燃”



离开办公室前，要将灯、饮水机、电风扇、空调、正在充电的设备等电源插头拔掉或将电源开关关掉，做到既安全又省电。

////////////////////////////////////

办公室 防火

消防安全

防患于未“燃”



办公区域严禁明火，吸烟需到指定的吸烟区域，且人员离开时要确保烟头熄灭。

////////////////////////////////////

消防安全 办公室 防火

防患于未“燃”



办公室内若配备微波炉、电水壶、电磁炉、咖啡机等电器应按使用说明安全使用，不使用时及时关掉电源。

消防安全 办公室 防火

防患于未“燃”



碎纸机、封口机等办公常用的体积较小的电器，散热性差，不使用时应及时拔掉电源。

消防安全 办公室 防火

防患于未“燃”



下班**关闭电脑**，不要让电脑长时间待机。关闭电脑时，必须同时关闭显示器电源并且关闭插板上的每个独立开关。

////////////////////////////////////

消防安全 办公室 防火

防患于未“燃”



定期对灭火器、消火栓进行检查，并对损坏失效的设施设备进行**维修更换**。

////////////////////////////////////



平安校园建设，消防安全是重中之重。火灾从不是遥远的新闻，隐患就藏在每一次心存侥幸里，藏在日常的每一个小细节里。请大家互相监督、相互提醒，每天下班前，请您多花两分钟自查，共同消除安全隐患，携手共建平安、温暖的商务家园！

学校保卫部宣

2026 年 9 月 18 日